

10. Vila Teixeira	AM	2.0	4.0	0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	4.0	12	4.0	183		
	CT	46.7	50.4	20.1	48	2.0	2.0	1.0	0	3.1	37.9		
	CF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Zoo - Fontanário	AM	2.0	0	2.0	< 2.0	189	< 2.0	< 2.0	311	266	738		
	CT	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	CF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Zoo - Monjolo	AM	2.0	> 738	86	>738	299	90	202	>738	>738	507		
	CT	3.1	>2.419.6	>2.419.6	>2.419.6	>2.419.6	1553.1	344.8	>2419.6	>2419.6	104.1		
	CF	0	52.9	131.7	47.1	960.6	10.9	9.6	4.1	686.7	0		
13. E. M. Nicolau Coutinho	AM	> 738	59	23	6.0	93	21	8.0	324	738	28		
	CT	0	1732.9	328.2	913.9	131.4	71.2	8.4	9.8	21.6	46.3		
	CF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Comunidade dos Bárbaras	AM			35	59	299	4.0	2.0	470	> 738	> 738		
	CT			1986.3	913.9	0	78	16	146.7	290.9	>2419.6		
	CF			0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Matão - (Nascente)	AM	8.0	33	62	15	62							
	CT	23.1	98.8	106.3	93.3	156.5							
	CF	1.0	0	1.0	1.0	0							
16. Matão - (Caixa de Distribuição)	AM	21	4.0	12	17		35	23	161	287			
	CT	32.7	131.7	123.4	167		23.1	43.5	35.5	184.2			
	CF	0	0	1.0	1.0		0	1.0	0	4.1			
17. E. M. Orlando Paulino da Costa - (Poço Artesiano)	AM		0	2.0	< 2.0	372	< 2.0	> 738	623		> 738		
	CT		34.5	36.8	1.0	17.3	8.6	3.1	13.5		57.3		
	CF		0	0	0	0	0	0	0		0		

18. E. M. Orlando Paulino da Costa - (Bebedouro)	AM		10	10	8.0	151	< 2.0	> 738	> 738	555	> 738		
	CT		137.4	209.8	54.8	73.8	30.1	29.9	22.6	14.6	26.6		
	CF		0	0	0	0	0	0	0	4.1	0		
19. E. M. Arlindo Silveira - (Cisterna)	AM	> 738	>738						> 738				
	CT	> 2419.6	980.4						> 2419.6				
	CF	344.8	4.1						0				
20. E. M. Arlindo Silveira - (Bebedouro - I)	AM	> 738	>738						< 2.0				
	CT	2.0	2.0						> 2419.6				
	CF	0	0						2.0				
21. E. M. Arlindo Silveira - (Bebedouro - II)	AM								738				
	CT								> 2419.6				
	CF								0				
22. Associação de Moradores - (Mandassaia)	AM	177							> 738				
	CT	770.1							> 2419.6				
	CF	0							0				
23. Lar São Vicente de Paula	AM									> 738			
	CT									>2419.6			
	CF									0			
24. Apac - (Jardim São Paulo)	AM									6.0			
	CT									0			
	CF									0			

Resultados de acordo com a Portaria 2.914, Ministério da Saúde, 2011. **AM** = aeróbios mesófilos (UFC / mL; máximo = 500 UFC/mL), **CT** = coliformes totais, **CF** = coliformes fecais (termotolerantes) (NMP/100 ml; ausência).

Em amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e outras formas de abastecimento sem distribuição canalizada, tolera-se a presença de coliformes totais, na ausência de *Escherichia coli* e, ou, coliformes termotolerantes, nesta situação devendo ser investigada a origem da ocorrência, tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e realizada nova análise de coliformes.

10. Vila Teixeira	Ph	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	6.5	7.0	6.0	7.0	6.0		
	uT	1.65	1.67	1.26	0.12	0.02	0.20	0.72	0	1.51	2.62		
	Q_V	0.125	0.111	0.090	0.177	0.106	0.066	0.061	0.042	0.05	0.055		
11. Zoo - Fontanário	Ph	7.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.5	7.0	6.0	6.0	6.0		
	uT	1.76	1.8	1.52	0.79	0.79	0.36	0.94	0	0.35	2.17		
	Q_V	0.168	0.058	0.071	0.066	0.047	0.041	0.049	0.34	0.024	0.024		
12. Zoo - Monjolo	Ph	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	7.0	7.0	6.5	6.5	6.0		
	uT	1.83	9.11	3.75	5.91	5.77	4.80	10.59	16.68	26.38	0		
	Q_V	0.28	0.333	0.166	0.20	0.20	0.166	0.104	0.159	0.166	0.162		
13. E. M. Nicolau Coutinho	Ph	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	7.0	7.0		
	uT	1.73	1.32	0.89	0.57	0.40	0.62	0.08	0	1.67	2.17		
	Q_V	0.057	0.058	0.666	0.76	0.076	0.083	0.098	0.069	0.086	0.052		
14. Comunidade dos Bárbaras	Ph			7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.5	7.0	7.0		
	uT			1.08	0.60	0.5	0.64	0.46	0	2.10	2.58		
	Q_V			0.068	0.062	0.062	0.066	0.075	0.070	0.068	0.078		
15. Matão - (Nascente)	Ph	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0							
	uT	1.82	1.61	1.6	1.08	0.44							
	Q_V	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20							
16. Matão - (Caixa de Distribuição)	Ph	7.0	7.0	7.0	7.0		7.0	7.0	7.0	7.0			
	uT	2.02	1.39	1.35	0.35		0.31	0.43	0	0.66			
	Q_V	0.090	0.117	0.111	0.10		0.111	0.071	0.072	0.094			
17. E. M. Orlando Paulino da Costa - (Poço Artesiano)	Ph		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		7.0		
	uT		2.0	4.77	2.39	2.19	0.66	1.26	0.78		1,58		
	Q_V		0.110	0.110	0.125	0.125	0.125	0.044	0.125		0.206		

18. E. M. Orlando Paulino da Costa - (Bebedouro)	Ph		7.0	7.0	7.0	7.0	7,0	7.0	7.0	6.5	7.0		
	uT		2.6	2.4	46.6	2.13	2.27	2.41	1.62	2.10	1.47		
	Q_v		0.10	0.20	0.142	0.142	0.142	0.163	0.153	0.152	0.043		
19. E. M. Arlindo Silveira - (Cisterna)	Ph	7.0	7.0						6.5				
	uT	8.57	2.16						16.06				
	Q_v	0.111	0.181						0.389				
20. E. M. Arlindo Silveira - (Bebedouro - I)	Ph	7.0	7.0						7.0				
	uT	0,71	10.3						0.58				
	Q_v	0.117	0.117						0.011				
21. E. M. Arlindo Silveira - (Bebedouro - II)	Ph								7.0				
	uT								0.80				
	Q_v								0.142				
22. Associação de Moradores - (Mandassaia)	Ph	7.0							6.5				
	uT	1.62							0.93				
	Q_v	0.083							0.434				
23. Lar São Vicente de Paula	Ph									7.0			
	uT									1.58			
	Q_v									?			
24. Apac - (Jardim São Paulo)	Ph									6.0			
	uT									1.61			
	Q_v									0.095			

Resultados de acordo com a Portaria 2.914, Ministério da Saúde, 2011. **pH** = (6.0 a 9.5), **uT** = Unidade de Turbidez (≥ 5.0) **Q_v** = Vazão volumétrica em L/s.